



4/0	212	107,22	13+6	D ₁ =2,9
				D ₂ =2,12

Requisitos Dimensionales de los Conductores de Neutro								
Calibre AWG	Composición		Sección (mm ²)			Diámetro (mm)		
	No Alambres Aluminio	No Alambres Acero	Alambre Al	Alambre Acero	Total	Alambre Al	Alambre Acero	Total
4/0	6	1	107,22	17,87	125,1	4,77	4,77	14,31

Compañía Energética de Occidente

CABLE TRENZADO ALUMINIO TRIPLEX
4/0 NEUTRO ACSR 4/0 AWG
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
OFICINA TÉCNICA
ET-CO-04-11

OCTUBRE 2011

VER. 01