



CSD: Celda de entrada y salida

CPT : Celda de protección del transformador

**NOTA:**

1. Construcción según RETIE y NTC 2050, Sección 450.
2. La dimensión de la puerta será de acuerdo al tamaño del equipo finalmente a instalar.
3. Altura mínima del local será de 2200mm
4. Todas las aberturas de ventilación que den al interior deben estar dotadas de compuertas de cierre automático (DAMPERS)
5. Los ductos deben ir sellados para reducir al mínimo el paso de gas polvo o vapor.