





VISTA LATERAL EQUIPO



VISTA LATERAL ELECTRODO DE PAT




CORTE A A'




CABLE COPPER CLAD STEEL 3/8

DETALLE 1 OPCION 1 CON CONECTOR



CABLE COPPER CLAD STEEL 3/8

DETALLE 1 OPCION 2 CON SOLDADURA




Nota:

*1 Garantizar las tensiones de paso y de contacto sean menores a las máxima permisible..


*2 Si se utiliza un registro de forma cilíndrica será de diámetro de 300mm.

*3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.





VISTA LATERAL EQUIPO



VISTA LATERAL ELECTRODO DE PAT



CORTE A A'



Nota:

*1 Dimensiones en milímetros.

*2 Si se utiliza un registro de forma cilíndrica será de diámetro de 300mm.

*3 Se acepta cualquier tipo de conector, PAT cable varilla, que esté certificado y garantice la compatibilidad galvánica.

UCC MANO DE OBRA

UCC	DESCRIPCION DE MANO DE OBRA	UNIDAD	CANT
INSPTCT2	MONTAJE CONJUNTO PAT CT TIPO POSTE -EQUIPOS - ANILLO	u	1

UCC MATERIALES

UCC	DESCRIPCION DE UCC MATERIALES	UNIDAD	CANT
PTCT23	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT - EQUIPO COPPER CLAD STEEL - ANILLO	u	1

LISTA DE MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION MATERIAL	UNIDAD	CANT
1314171	CABLE COPPER CLAD STEEL 3/8	m	16
1635212	VARILLA DE ACERO COBRIZADO 5/8" X 2400 mm	u	1
1450181	CONECTOR PAT CABLE 3/8 - VARILLA 5/8	u	1